

关于丰顺县常福加油站新建项目环境影响 报告表的审批意见

丰顺县常福加油站有限公司：

你公司报来的《丰顺县常福加油站新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，提出以下意见：

一、丰顺县常福加油站新建项目（以下简称“本项目”）位于丰顺县汤西镇南礲永福桥头北侧地块（丰顺县汤西镇南礲村 S226 旁、中心地理坐标为：东经 $116^{\circ} 3'58.132''$ ，北纬 $23^{\circ} 47'40.639''$ ），总投资 420 万元（其中环保投资 25 万元），占地面积 1043.97m^2 ，站房、加油棚等总建筑面积 466.18m^2 ，主要建设内容为：油罐区设有 2 个 SF 双层埋地油罐和 1 个 SF 汽油隔舱油罐，其中 92#汽油罐 50m^3 、 50m^3 SF 汽油隔舱油罐（95#汽油舱 35m^3 、98#汽油舱 15m^3 ）各 1 个，0#柴油罐 1 个 50m^3 （折半），总罐容 125m^3 ，加油站等级为二级。建设 1 栋站房和 1 座加油罩棚，其中站房采用钢筋混凝土结构 7F，建筑面积 1580.39m^2 ；加油罩棚采用钢结构，投影面积 418.2m^2 。设 43 台八枪潜油泵型加油机，其中 2 台八枪加油机各带两把尿素加注枪，并配套 1 个车用尿素罐 5m^3 。本项目建成后，可实现年销售 92#汽油 180 吨、95#汽油 60 吨、98#汽油 3 吨、0#柴油 50 吨。

项目劳动定员 5 人，实行 3 班制作业，每班工作 8h，全年工作日 365 天，均不在站内食宿。项目代码：2305-441423-04-01-585861。

二、经局环评文件技术审查小组审议，认为《报告表》关于项目建设可能造成环境影响的分析、预测和评价，以及提出预防和减轻不良环境影响的对策、措施基本可信。你公司应严格按照《报告表》的内容组织实施并加强营运期环境保护工作。本项目建成后，生活污水经三级化粪池预处理、初期雨水及地面冲洗水经隔油沉淀池处理达标后回用于厂区绿化；落实项目应急预案，加强项目全过程风险管理，杜绝事故发生；做好环保专项培训，确保各项环保设备的正常运行。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、项目环境影响报告表所执行的规定或标准，如有修订，须按新的执行。

五、项目建设须完善相关部门的法定手续并严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

六、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，你单位应当重新报批项目环评文件。项目如涉及其他须许可事项，必须到相关行政主管部门办理手续。

梅州市生态环境局

2024 年 1 月 18 日

抄送：市生态环境局丰顺分局执法股，梅州森淼环保科技有限公司。