

# 广东省丰顺县交通运输局

## 关于丰顺县留隍镇乡道 Y212 线田站水面桥 (K0+054) 封桥的通告

丰顺县留隍镇乡道 Y212 线田站水面桥(K0+054)经检测,该桥 5-2#墩基础大面积冲刷淘空,基础周边河床冲刷严重,桥梁技术状况评定为五类,已不具备通行条件,存在严重的安全隐患。

根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)对五类桥养护措施的规定,为保障车辆及行人安全,自本通告发布之日起,禁止一切过往车辆、行人通行,请遵循警示标志提醒,绕道通行。给过往车辆、行人带来不便,敬请谅解。



丰顺县交通运输局



丰顺县公安局交通警察大队



丰顺县留隍镇人民政府

2024 年 8 月 6 日